

Zertifikat
mit überwachter Konformität

Certificate
of surveyed conformity

Zertifikat Nr. Certificate No.
J 50678260

Blatt Sheet
0001

Ihr Zeichen Client Reference
Unser Zeichen Our Reference
05-SZ-50298395 002

Ausstellungsdatum
13.06.2025

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber License Holder

Shenzhen JDT Fuse Industrial
Co., Ltd.
5/F, Building 23,
Longbi Industrial Zone,
Bantian Street, Longgang District,
518129 Shenzhen, Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

040-0002011000

Prüfzeichen Test Mark

Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111301725

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60127-1:2006+A1+A2
EN 60127-3:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)
Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit
(Sub-miniature Fuse-links)

Type Designation	: JFSTR JFSFR	15
Trademark	: JDT FUSE (logo) jdtfuse	
Rated Voltage	: AC 250V/500V; DC 250V/500V	
Time/Current Characteristic:	T	
Rated Breaking Capacity	: 100A	
Rated Current (In)	: 160mA, 200mA, 250mA, 300mA, 315mA, 350mA, 400mA, 500mA, 630mA, 750mA, 800mA, 1A, 1.25A, 1.5A, 1.6A, 2A, 2.5A, 3A, 3.15A, 3.5A, 4A, 5A, 6A, 6.3A, 7A, 8A, 10A, 12A, 15A, 16A, 20A	

Remark: The requirements of standard sheet 4 were taken into consideration.

15

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifizierungsstelle

Sarah Chen